



I ODGOVOR I NADOPUNA DOKUMENTACIJE O NABAVI

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ROBA VELIKE VRIJEDNOSTI

**Predmet nabave: Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete nove
operativne obale LED tehnologijom**

Evidencijski broj nabave: NMV-06/2021

Dubrovnik, Rujan 2022.

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA ZATRAŽENA POJAŠNJENJA/IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj prije isteka roka za podnošenje ponuda, objavljuje i daje odgovor na zatraženo pojašnjenje/upit/zahtjev za nadopunom Dokumentacije o nabavi (Evidencijski broj nabave NMV-06/2021 (u nastavku: Dokumentacija).

Naručitelj odgovor i nadopunu na zatraženo upit/pojašnjenje/zahtjev za izmjenom Dokumentacije objavljuje u Elektroničkome oglasniku javne nabave u Narodnim novinama na jednak način kao i prvotnu dokumentaciju.

I

Pitanja/pojašnjenja/zahtjevi i odgovori na upite/pojašnjenja/izmjene Dokumentacije zainteresiranih gospodarskih subjekata:

I zahtjev za nadopunom:

"Naručitelj je kao dio dokumentacije o nabavi objavio dokumente Prilog 6. – Svjetlotehnički proračun rev.04.2022 i GLAVNI PROJEKT ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE na temelju kojih se moraju izraditi svjetlotehnički proračuni.

Napominjemo kako iz poviše navedenih dokumenata nije moguće utvrditi egzaktnu položaje stupova i parametre potrebne za izradu traženih svjetlotehničkih proračuna. Na temelju priložene dokumentacije (koja je objavljena u pdf. formatu) nije moguće u potpunosti izraditi/utvrditi mjerne površine prema kojima je izrađen svjetlotehnički proračun u Glavnom projektu.

Za točnu simulaciju svjetlotehničkih proračuna u standardnim programskim paketima (Relux, Dialux) potrebno je dostaviti nacрте u dwg formatu s označenim mjernim površinama i pozicijama stupova. Izrada svjetlotehničkih proračuna na način na koji trenutno Naručitelj zahtjeva može dovesti do odstupanja u parametrima a samim time i rezultatima svjetlotehničkih proračuna, čime je onemogućeno podnošenje usporedivih i jednakovrijednih ponuda

Molimo Naručitelja da predmetnu dokumentaciju o nabavi uskladi sa člankom 200. ZJN („Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbeno te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda“) te da putem EOJN – a javno objavi dokumente potrebne za izradu valjanih i usporedivih ponuda (nacрте u dwg formatu ili otvorene Relux ili Dialux datoteke)."

Odgovor:

Naručitelj prihvata zahtjev za nadopunom dokumentacije te sukladno tome javno objavljuje tražene dokumente (nacрте u dwg formatu).

II

Naručitelj je odgovore/pojašnjenja i nadopunu na zatraženu izmjenu vezano za Dokumentaciju objavljuje u Elektroničkome oglasniku javne nabave u Narodnim novinama na jednak način kao i prvotnu dokumentaciju
